



<https://softbargh.ir>

دفترچه محاسبات هماهنگی حفاظتی



ولتا 1.0.0

اطلاعات پروژه

تهیه کننده

مهندس ایمان صادق خانی

نام پروژه

بررسی هماهنگی حفاظتی سیستم شماره یک

زمان تهیه گزارش

چهارشنبه 1400/3/5 ساعت 12:17:59

اطلاعات ورودی کاربر

مشخصات حفاظت اصلی

نوع حفاظت

کلید کامپکت

نوع کلید

حرارتی-مغناطیسی ثابت

جریان نامی کلید

200 آمپر

مشخصات حفاظت بالادست

نوع حفاظت

کلید کامپکت

نوع کلید

حرارتی-مغناطیسی قابل تنظیم

جریان نامی کلید

400 آمپر

تنظیم جریان حفاظت اضافه بار

400 آمپر

تنظیم جریان حفاظت اتصال کوتاه

2000 آمپر

مشخصات حفاظت پایین دست

نوع حفاظت

فیوز

جریان نامی فیوز

100 آمپر

